

कार्यालय जिला अग्निशमन अधिकारी, अम्बिकापुर जिला - सरगुजा (छ.गं०)

क्र० / ६०३ / फायर / 2024 अम्बिकापुर,

दिनांक 21/06/2024

अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अम्बिकापुर सरगांवा में स्थित बिड़ला ओपन माइण्ड इंटरनेशनल स्कूल का दिनांक 21.06.2024 को प्रबंधक श्री पंकज कुमार की उपस्थिति में राष्ट्रीय भवन संहिता - IV 2016. के अनुसार इस विभाग के निरीक्षण कर्ता अधिकारी श्री एस०के०कटुतिया द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संघित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं संतोषजनक पाया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष की अवधि के लिये अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

1. सभी अग्नि सुरक्षा एवं निकास द्वार हमेशा अच्छी एवं चालू हालत में रखी जावें, इसमें किसी भी प्रकार की चूक के लिये प्रबंधन जिम्मेदार होगा।
2. अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
3. अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को संचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जावे। एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति बाहर निकलने का मॉक ड्रिल कर इसका रिकार्ड बनाकर रखा जाये।
4. बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बॉय लॉज का कड़ाई से पालन किया जाये।
5. मकान मालिक/कब्जाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
6. अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से बिड़ला ओपन माइण्ड इंटरनेशनल स्कूल में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की जिम्मेदारी पूर्णतः प्रबंधन की होगी जिसके लिये अधोहस्ताक्षरी की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
7. निरीक्षण टीम की अनुशंसा पर एंग्स्टीग्यूसर 08 नग, होजरील 02 नग तथा 10000 लीटर वाटर टैंक एवं स्मोक डिटेक्टर स्थापित पाया गया और सभी उपकरण अद्यतन स्थिति में पाये जाने पर एन.ओ.सी. प्रदाय की जाती है।

जारी दिनांक

ASST. DIRECTOR
BIRLA OPEN MINDS
International School Sargawan
Ambikapur, Surguja

[Signature]

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
जिला अग्निशमन अधिकारी
नगर सेना, अम्बिकापुर